

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Reštaurátorské a rekonštrukčné práce na Oravskom hrade

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 12

**Dátum podania:** 27.03.2026 21:39:37

**Zverejnené:** 01.04.2026 13:08:24

### Otázka č.1

na základe inštitútu vysvetlenia si Vám dovoľujeme položiť otázku - objekt elektroinštalácia pol. č. 182 - v rozpočte sú položky:

č. 116 - Elektrický vykurovací panel:230V/1050W - 2 ks

č. 117 - Elektrický vykurovací panel 230V/1500W - 3 ks

č. 118 - Elektrický vykurovací panel 230V/1200W - 1 ks

Kde v projektovej dokumentácii sa nachádzajú tieto panely, pretože sme v PD nenašli tieto panely, iba konvektory a infrapanel . Žiadame o vysvetlenie 7

### Odpoveď č.1

Verejný obstarávateľ uvádza, že elektrické vykurovacie panely sú súčasťou podlahového vykurovania.

**Poradové číslo:** 11

**Dátum podania:** 27.03.2026 18:07:33

**Zverejnené:** 01.04.2026 13:08:24

- Otázka č.1-** položka 61 - montáž svietidla - táto položka je označená ako montáž - je potrebné v tejto položke oceniť len montáž - na miesto osadenia? Alebo aj zapojenie svietidla?
- Odpoveď č.1** V cene je všetko – rozmeranie, osadenie, zapojenie, vynesenie, rozbalenie, preskúšanie, likvidácia obalov.
- Otázka č.2** zmené práce pri externých montážach - pol. č. 126 - výkop rychy v objeme 66,0 m - šírka 55 a hĺbka 80 cm . zemina tr. 5 pol. č. 130 - zásyp ryhy - v objeme 66,0 m je ale už šírka len 35 cm a hĺbka 20 cm - zemina tr. - máme za to, že položka č. 130 by mala mať šírku 55 cm, hĺbku 70 cm a v hornine tr. 5 je umiestnená. Preto žiadame VO o vysvetlenie .
- Odpoveď č.2** Verejný obstarávateľ požaduje overiť výkaz výmer

**Poradové číslo:** 10

**Dátum podania:** 17.03.2026 16:53:28

**Zverejnené:** 24.03.2026 10:21:20

### Otázka:

na základe inštitútu vysvetlenia si dovoľujeme VO položiť otázku na vysvetlenie položiek.

Týka sa položiek napr. Objekt 1 - Výmena strešnej krytiny - pol. č. 9 - Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - pomocné a nepredvídané práce - 50,00 hod - v položke je uvedené, že ide o práce HSV - HZS T5 - a k tomu je dopísané - pomocné a nepredvídané práce - kategória HZS - hodinové zúčtovacie sadzby T5 - tarifa - sú práce náročné - mimoriadne odborné a nie práce pomocné , pre pomocné práce sa oceňuje pre HZS práce tarifa T1 - tam je veľký rozdiel v sadzbe normohodiny v danej tarife a preto žiadame upraviť tieto HZS položky podľa reálne daných cenníkových taríf, resp upresniť či ide o pomocné práce alebo o nepredvídané práce, ale odborné. A to z dôvodu, že tieto položky potom majú vplyv na samotnú ponúkanú cenu ale aj na prípadné zabezpečenie pracovných kapacít.

### Odpoveď:

Položka je špecifikovaná triedou 5, čo je pre uchádzačov záväzné

**Poradové číslo:** 9

**Dátum podania:** 23.03.2026 10:38:13

**Zverejnené:** 24.03.2026 10:07:59

### Otázka č. 1 :

na základe odpovede č. 1 zverejneného 23.03.2026 o 08:51:50 Vás žiadame o vysvetlenie.

Myslíme si , že pri otázke a chýbajúcej montáži svietidiel sa nejedná o položku 182 z objektu 8\_hradný múr.... to chápeme nulové množstvo položky - neoceňujeme - ok.

Ale ide o objekt 5 \_ osvetlenie - kde je spracovaný v zadaní výkaz - rozpočet osvetlenie druhej brány a položky tohto zadania 1 až 35 sú len položky dodávky. tu chyba montáž dodávaných svietidiel. Tento výkaz je spracovaný pravdepodobne z cenovej ponuky nejakého dodávateľa svietidiel preto montáž chýba.

Preto sa pýtame : v objekte 5 - Osvetlenie - ak mámesvietidlá, ktoré sú v tomto objekte oceniť dodávku, potom nám chyba montáž týchto položiek č. 1-35 . Doplní VO montáž týchto svietidiel? Alebo len sa svietidlá dodajú a nechajú sa na hrade v krabiciach? Len aby to bolo úplne jasné a zrozumiteľné.

### Odpoveď č.1

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Reštaurátorské a rekonštrukčné práce na Oravskom hrade

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

Áno, rozpočet osvetlenia 5\_ Osvetlenie je len dodávka svietidiel s príslušenstvom. Montáž svietidiel sa nachádza v rozpočte „pol.č.182\_Elektromontáže položka 61.

**Otázka č. 2:** V objekte 5 - osvetlenie je v stĺpci F - jednotková cena bez DPH 20% ... máme sadzbu DPH na Slovensku už 23 % a preto žiadame VO o opravu danej bunky, z dôvodu správne predloženého VV - zadania, keďže podľa zákona o VO má VO predkladať jednoznačné, jasné a správne podklady pre správne ocenenie. Aj po formálnej stránke by malo byť zadanie od VO správne.

### Odpoveď č.2

Uchádzač uvádza cenu jednotlivých položiek bez DPH. Popís stĺpca F "**jednotková cena bez DPH 20%**", nemá žiaden vplyv správnu výslednú cenu zákazky.

**Otázka č. 3** - Pri vyplňaní jednotkových cien vo zverejnenom zadaní sa neprenášajú zavorcované výsledky do cien spolu .. Hoci zverejnené sheety excelu sú zavorcované, tak sú bunky nejako nesprávne naformátované alebo je formátovanie posunuté pravdepodobne. Žiadame preto VO, aby preformátoval bunky, a opravil VV, tak aby bolo jasné, že VV bude spočítavať všetky hodnoty správne. Pretože opraviť sa to samozrejme dá, ale ak si každý uchádzač bude výkaz upravovať azokružňovať sám, tak môžu vzniknúť nejaké rozdiely, a môže to mať vplyv na konečnú cenu. Ako uchádzač preto upozorňujeme na tieto nedostatky zverejneného zadania.

Zároveň uvádzame, že takéto chyby v zadaniach vznikajú z toho, že sa do exportovaného formátu excel dopĺňajú sheety - naps ako osvetlenie - ručne, resp sa nedodrží exportovaný súbor typu excel ( napr. z cenkosu ), kde sú skryté riadky.... Vidieť to na tomto zadaní na krycom liste.

### Odpoveď č.3

Uchádzač je povinný ponuku spracovať podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených vo Výzve na predloženie ponuky a v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ v kap.9 Výzvy na predloženie ponuky požaduje predložiť Krycí list rozpočtu a ocenený výkaz výmer v zavorcovanej forme. Za obsah a formu predloženej ponuky je zodpovedný uchádzač. Verejný obstarávateľ má za to, že primerane skúsený uchádzač dokáže predložiť ocenený výkaz výmer v požadovanej forme.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov, aby inštitút vysvetľovania súťažných podkladov využívali k tomu účelu, k akému je v zákone o VO upravený. Inštitút vysvetľovania súťažných podkladov neslúži k prezentácii vlastných interpretácií právnej normy a taktiež neslúži na predkladanie vlastných technických riešení.

**Poradové číslo:** 8

**Dátum podania:** 17.03.2026 12:44:13

**Zverejnené:** 24.03.2026 09:44:22

### Otázka:

na základe inštitútu vysvetlenia si Vám dovoľujeme položiť otázku na vysvetlenie.

Pri oceňovaní objektu 5 - osvetlenie sme narazili na položku č. 13 Príslušenstvo - Napájací zdroj 35W-24V LED - 1 ks - pri tejto položke nám nesedí počet zdrojov na 4 ks 5 metrových LED pásov . Tento zdroj má podľa nášho názoru malý výkon na 5 ks LED pásov. Je potrebný buď vyšší výkon zdroja alebo vyšší počet zdrojov.

Preto žiadame VO o vysvetlenie tejto položky.

Zároveň na základe týchto nejasností, prosíme o predĺženie termínu na predloženie ponuky, aby sme stihli zapracovať vysvetlenie.

### Odpoveď:

verejný obstarávateľ požaduje pri objekte 5 - osvetlenie v položke č.13 Príslušenstvo nacenit' **napájací zdroj LED 150W 24V IP67**. Verejný obstarávateľ upraví výkaz výmer.

**Poradové číslo:** 7

**Dátum podania:** 18.03.2026 10:55:46

**Zverejnené:** 23.03.2026 08:51:50

### Otázka č.1

- V zmysle odpovede verejného obstarávateľa pod por. č. 4, otázka č. 1, má záujemca rozumieť, že neoceňuje montážnu položku k svietidlám (č. 61, objekt Elektroinštalácia: Montáž, žiarovkové svietidlo, prísadené IP20-44 - LEDsvet. zdroj (LED, halog, kompaktné), alebo neoceňuje ani dodávku svietidiel? Zverejní verejný obstarávateľ aktualizovaný výkaz výmer?
- **Odpoveď č.1**

Verejný obstarávateľ má za to, že uchádzač hovorí o položke č.61 z rozpočtu „pol.č.182 Elektromontáže“ kde oceňuje všetky položky, avšak neoceňovať má položku č.30 z rozpočtu „8\_Hradný múr elektroinštalácia“ kde je vo výkaze výmer Svietidlo interiérové zabudovateľné podhladové MCL90F1, 4x18W, IP20, TS mriežka, EVG, rozmer 596x596x80 mm, AMI „Množstvo – 0,000“

### Otázka č.2

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Reštaurátorské a rekonštrukčné práce na Oravskom hrade

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

Podľa čl. VII, bodu 7.6/IV Zmluvy o dielo, je nutné disponovať oprávnením M1 a súčasne S6, alebo postačuje ktorékofvek z nich?

### Odpoveď č.2

Áno požadujeme oprávnenie M1 a zároveň aj S6

**Poradové číslo:** 6

**Dátum podania:** 17.03.2026 14:34:47

**Zverejnené:** 17.03.2026 14:51:44

### Požiadavka:

na základe oznámenia z dňa 17.03.2026 žiadame verejného obstarávateľa o predĺženie lehoty na predkladanie ponuky.

### Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zmenil dátum lehoty na predkladanie ponúk a dátum otvárania ponúk z 19.03.2026 na 26.03.2026. Hodiny ostávajú nezmenené

**Poradové číslo:** 5

**Dátum podania:** 27.02.2026 11:21:28

**Zverejnené:** 17.03.2026 09:09:39

### Požiadavka uchádzača zo dňa 27.02.2026

na základe zverejnenia dnešného vysvetlenia Vás chceme požiadať o predĺženie termínu , z dôvodu prepracovania a doplnenia ponuky.

### Odpoveď VO

Verejný obstarávateľ vyhovel tejto žiadosti dňa 27.02.2026 a v tento deň posunul lehotu na predkladanie ponúk z 13.03.2026 na 19.03.2026

**Poradové číslo:** 4

**Dátum podania:** 13.03.2026 15:21:18

**Zverejnené:** 17.03.2026 08:58:50

### Otázka č.1

výkaz č. 5 - Osvetlenie - obsahuje zoznam svietidiel. Je predmetom verejného obstarávania aj montáž svietidiel? Ak áno, chýba montážna položka ku každému svietidlu.

### Odpoveď č.1

Položka nebude realizovaná. **Uchádzač ocení položku nulovou j.c.**

### Otázka č.2

výkaz č. 8 - Hradný múr elektroinštalácia - pol . 9 a pol č.18, pol 13. a pol. č. 21 - sú duplicitné?

### Odpoveď č.2

Nie, nejedná sa o duplicitu. Trasy vedenia elektroinštalácie sú rozdelené na ľavú stranu a pravú stranu od Gloriety, a hlavný prívod z rozvádzača RH.

### Otázka č.3

výkaz č. 8 - Hradný múr elektroinštalácia - pol.č. 14.,15,16,19,20,24, chýbajú montážne položky.

### Odpoveď č.3

Montáž je zahrnutá v položke č. 31

**Poradové číslo:** 3

**Dátum podania:** 11.03.2026 13:24:42

**Zverejnené:** 12.03.2026 14:05:45

### Otázka

VO VV\_8 Hradný múr elektroinštalácia - položka č. 30 - 348 130000900 - Svietidlo interiérové zabudovateľné podhľadové CL90F1, 4x18W, IP20 TS mriežka, EVGm rozmer 596x596x80mm AMI - v množstve je počet kusov uvedený 0 . Je to takto správne, máme ako uchádzač vyplniť cenu za toto svietidlo, keď je v množstve 0 kusov uvedených? Teda máme túto položku oceňovať? K tejto položke zároveň nie je uvedená vo VV montážna položka. V PD hraného múra Elektroinštalácie, sa tiež žiadne svietidlá nenachádzajú.

ďakujeme za upresnenie a vysvetlenie.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Reštaurátorské a rekonštrukčné práce na Oravskom hrade

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

### Odpoveď

Uchádzač cenu za toto svietidlo nevyplňuje.

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 24.02.2026 13:05:53

**Zverejnené:** 27.02.2026 10:23:12

### Otázka č.1

Žiadame o jednoznačné stanovisko, či činnosti realizované v rámci predmetu zákazky, najmä obnova omietok hradbového múru a zásahy do historických konštrukcií, sú podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu kvalifikované ako reštaurátorské práce podľa § 33 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, a teda vyžadujú výkon oprávnenou osobou – držiteľom osvedčenia na reštaurovanie, alebo ide o stavebné práce vykonávané pod reštaurátorským dohľadom.

### Odpoveď č.1

Áno reštaurátorské práce podliehajú § 33 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a vyžadujú výkon držiteľom osvedčenia na reštaurovanie podľa § 5 zákona 200/1994Z.z

### Otázka č.2

Zároveň žiadame uviesť, či úspešný uchádzač bude povinný zabezpečiť držiteľa osvedčenia na reštaurovanie ako člena realizačného tímu alebo subdodávateľa, a ak áno, v akom rozsahu, nakoľko to nie je uvedené v súťažných podkladoch ako podmienka účasti.

### Odpoveď č.2

Úspešný uchádzač bude v čase realizácie zákazky povinný zabezpečiť držiteľa osvedčenia na reštaurovanie s rozsahom oprávnenia M1 prípadne S6. Verejný obstarávateľ neurčuje formu, akou bude úspešný uchádzač s držiteľom osvedčenia počas realizácie diela spolupracovať. verejný obstarávateľ doplnil do Prílohy č.3\_ZoD\_hradná brána\_úprava\_27.02.2026, čl. VII, bod 7.5 a bod 7.6 povinnosť úspešného uchádzača najneskôr pri odovzdávaní a preberaní staveniska oznámiť verejnému obstarávateľovi reštaurátora podľa požiadaviek uvedených v uvedených bodoch.

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 19.02.2026 13:15:47

**Zverejnené:** 20.02.2026 14:03:23

Otázka:

prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie dokumentácie Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.

Odpoveď:

verejný obstarávateľ zverejnil v dokumentoch zákazky Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.